



# 水道管凍結破損にご注意下さい

1/24 頃に中国地区に今季最強の寒波が襲来する予報となっています。  
広島県北部や島根県では警報級の大雪となる恐れがあるほか、低温による「水道管凍結破損」についての注意が必要です。

外気温がマイナス4度を下回ると水道管の凍結リスクが高まります。

日本気象協会のHPに各地の水道管凍結指数 ([https://tenki.jp/indexes/freezing\\_water/](https://tenki.jp/indexes/freezing_water/)) が掲載されていますので、ご参考ください。

## 凍結防止の対策

### 1. 水道管の保温

水道管や蛇口など断熱材が巻かれていない部分に、布や気泡緩衝材などを巻き付けてテープで固定し、熱が逃げないようにします。メーターボックスの中では管がむき出しのことが多いため、カバーを掛けたり布を詰めたりして保温します。

### 2. 水抜栓の使用（水落とし）

寒冷地で水抜栓（みずぬきせん）の設備がある家庭では、冷え込むことが予想される夜は寝る前に水抜（水落とし）をします。

具体的な方法は各給水設備に記載の水抜き方法に従ってください。

### 3. 水をチョロチョロ出しておく

水抜栓がない場合などは、夜間に蛇口を少し開けて水をチョロチョロと出しておくことで凍結しにくくなります。たまった水は洗濯などにご使用ください。

自治体によっては少量放水を控えるよう案内されているところもあります。ご注意ください。

## もし水道管が凍結したら

- ・凍結した部分が表に見えている部分であれば、タオルなどをかけてぬるま湯をゆっくりかけてください。
- ・床下部分など立ち上がり管が凍っている場合は、管に添わせるように、ぬるま湯をゆっくりとかけてください。
- ・熱湯をかけると水道管が破裂するおそれがあります。熱湯は使用しないようにしてください。
- ・水道管に破裂などの損傷が発生した場合は、大元の止水栓を閉め、水道局や指定事業者等に連絡してください。

## ■ご参考 各自治体、水道局HPの水道管凍結の注意喚起記事

広島市 (<https://www.water.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/2/245.html>)

岡山市 (<https://www.water.okayama.jp/soshiki/eigyo/1/143.html>)

山口市 (<https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/91/130179.html>)

松江市 ([https://www.water.matsue.shimane.jp/living\\_and\\_water/tube\\_winter/](https://www.water.matsue.shimane.jp/living_and_water/tube_winter/))

鳥取市 (<https://www.water.tottori.tottori.jp/1569.htm>)

